ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB
Box 8173, 200 41 Malmö · Tel: 040-672 89 00 · Fax: 040-672 89 01
ORG NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

SWEDAC ACKREDITERING 1006

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 02010824

Uppdragsgivare

Dricksvatten med Ionosil tillsatt för utvärdering av heterotrofa och koliforma bakterier

Avser

Mikrobiologisk vattenanalys — ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Plats : TEST 63A
Kontrolltyp :

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2002-03-11	Ankomstdatum	: 2002-03-11
Provtagningstidpunkt	: -	Ankomsttidpunkt	: 1615
Temperatur vid provtagning	: -	Yttemperatur vid uppackning	: 5 °C
Provets märkning	: TEST 63A		
Provtagare	: AJ		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Enhet*	*Mätosäkerhet*
SS028171-1	Heterotrofa bakt 20°C 2 d	<1	st/ml	
SS028171-1	Heterotrofa bakt 20°C 7 d	<10	st/ml	
SS028167-2	Koliforma bakt 35°C MF	<1	st/100ml	
SS028167-2	E.coli 44°C MF	<1	st/100ml	

Bedömning : *I mikrobiologiskt avseende* TJÄNLIGT.

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2, närmare uppgifter kan erhållas efter förfrågan till laboratoriet.

Kommentar:

Vattnet har bedömts som dricksvatten enligt SLV FS 1993:35.
Såvida inget annat anges är ansättningsdatum för mikrobiologisk analys samma som ankomstdatum.

Malmö 2002-03-18

Per Lundholm
Ansvarig undersökare

/ 10003 /

De svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven enligt SS-EN 45001(1989).